



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

вул. Поштова, 2, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-58-48, факс 26-66-25
<http://www.economy.rv.ua>, e-mail rivne.der@gmail.com, код ЄДРПОУ 02739212

№ _____
на № _____

Секретарю Рівненської
міської ради
Віктору ШАКИРЗЯНУ

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради (далі-Департамент) надає наступну інформацію згідно з пунктами інформаційного запиту ТзОВ “Радіо Трек” від 01.03.2024 № 35, розпорядником якої є Департамент.

п. 1 Результати обстеження ринків, виявлені недоліки

Відповідно до розпорядження міського голови (далі-Розпорядження) від 16.01.2024 № 76-р “Про створення робочої групи” 23.01.2024 та 21.02.2024 проведені комплексні огляди стану забезпечення техногенної та пожежної безпеки на торгових об’єктах (ринках).

Так робочою групою встановлено:

1) По ринку “Сагайдачний” (вул. Гетьмана Сагайдачного, 4 А, м. Рівне):

- Тимчасові споруди ринку частково знаходяться на землях комунальної власності, з недотриманням нормативної відстані до краю проїзної частини вулиці.
 - Обмежений рух транспорту по вул. Гетьмана Полуботка в межах ринку, в зв’язку з паркуванням автомобілів на проїзній частині, в тому числі автомобілів, які доставляють товар.
 - Обмежений проїзд спецтехніки по території ринку, ширина проїзду між торговими точками (рядами, кіосками), місцями є недостатньою.
 - Відсутні вказівники щодо найближчих укриттів на усіх входах-виходах ринку.
 - Відсутні покажчики розташування пожежних гідрантів.
 - Розміщення тимчасових споруд не відповідає наявній план-схемі ринку.
- Здійснюється викладка товарів продажу за межами місць торгівлі, створені додаткові навіси, що звужує проходи.
- Відсутня схема організації дорожнього руху на території ринку (заїзди-виїзди, майданчики для розвороту тощо).



2) По ринку МПП “Моріон” (вул. Шевченка, 7, м. Рівне):

- Відсутній доступ та проїзд для спецтехніки до території ринку через припарковані авто, функціонування ярмарку на вул. Шевченка.
- Розміщення тимчасових споруд без дозвільних документів, з недотриманням протипожежних вимог, на пішохідній зоні тротуару, з недотриманням нормативної відстані до краю проїзної частини вул. Шевченка, що обмежує рух пішоходів.
- Наявність вказівників щодо найближчих укриттів (частково).
- Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів не відповідає нормам пожежної безпеки.
- Недотримання протипожежних відстаней та ширини проїздів між будівлями, спорудами.
- Не погоджена план-схема розміщення кіосків ринку. Здійснюється викладка товарів продажу за межами місць торгівлі, що звужує проходи.
- Недотримання протипожежних розривів між кіосками та сусідніми спорудами (торговим центром, газорозподільною підстанцією, трансформаторною підстанцією).
- Відсутня схема організації дорожнього руху на території ринку (заїзди-виїзди, майданчики для розвороту тощо).

3) По ринку ТзОВ “Ринок”, ТзОВ “Рівненський ринок” (вул. Сагайдачного, 3, м. Рівне):

- Відсутні вказівники щодо розміщення найближчих укриттів на усіх входах-виходах ринку.
- Територія ринку та тимчасові споруди ринку, згідно план-схеми ринку, частково знаходяться в межах червоних ліній вулиць Гетьмана Полуботка, Пересопницької та Гетьмана Сагайдачного.
- Здійснення несанкціонованої торгівлі за межами ринку та відповідного ярмарку на тротуарі вздовж будинків вул. Гетьмана Полуботка, 4, 6, 8.
- Не погоджена план-схема розміщення кіосків. Здійснюється викладка товарів продажу за межами місць торгівлі, створені додаткові навіси, що звужують проходи. Розміщені додаткові торгові місця, відсутні на схемі.
- Обмежений проїзд спецтехніки на території ринку. Ширина проїзду між торговими точками (рядами, кіосками) та критим ринком.
- Не працює система димовидалення в підвальному приміщенні.
- Не всі приміщення ринку та кіоски обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.
- Не дотримана ширина проїздів, що унеможливило доїзд та роботу пожежної техніки.
- Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів не відповідає нормам пожежної безпеки, місцями є недостатньою.
- Хаотичне паркування транспортних засобів на вул. Шевченка.
- Відсутні покажчики розташування пожежних гідрантів.
- Відсутня схема організації дорожнього руху на території ринку (заїзди-виїзди, майданчики для розвороту тощо).

4) По ринку на вул. Гетьмана Полуботка, 15:

- Недотримання меж торговельних місць.
- В окремих місцях ширина пішохідної зони тротуару вздовж вул. Пересопницької, в межах ринку, не відповідає мінімальній ширині тротуару
- Відсутність вказівників щодо розміщення найближчих укриттів на усіх входах-виходах.
- Відсутність покажчиків щодо наявності гідрантів за межами ринку.
- План-схема не відповідає фактичним обставинам. На території зазначеній на схемі, як кафе-бар “Фортуна”, встановлені торговельні кіоски в яких здійснюється торгівля продовольчою групою товарів.
- Тимчасові споруди (торгові павільйони) розміщені без дозвільних документів, з недотриманням протипожежних норм.
- Відсутність вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі.
- Не відкоригований план евакуації у разі виникнення пожежі.
- Приміщення теплогенератора не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності (два вогнегасника типу ВП-5).
- Відповідальна особа не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому законодавством.
- Не проведено технічне обслуговування наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників).
- Не проведено протипожежні інструктажі і перевірку знань, зокрема і техногенної безпеки (цивільного захисту) з працівниками ринку.
- Не проведено заміри опору ізоляції та перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж від короткого замикання.

5) По ринку ПП “Торговий центр-Д” (вул. Здолбунівській, 17/1, м. Рівне):

- Не відповідність цільового призначення наданої в оренду земельної ділянки фактичному використанню. Розвантаження товарів здійснюється безпосередньо на місцях для паркування автомобільного транспорту та на проїзній частині дороги.
- Недотримання меж торговельних місць (встановлення навісів, настилів, прилавоків з товаром).
- Хаотичне паркування автомобілів в межах місць паркування та на проїзній частині вул. Здолбунівської, в районі ринку, ускладнений рух транспорту. В окремих місцях обмежений рух великогабаритного транспорту, що унеможлиблює належний доїзд спецтехніки.
- Відсутність дорожньої розмітки в межах ділянок, які відведені для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для облаштування майданчика для паркування транспортних засобів відвідувачів та працівників (підприємців) ринку), що обмежує їх належне паркування.
- Не дотримана ширина проїздів, що унеможлиблює доїзд та роботу пожежної техніки.
- Хаотичне встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів.

- Не відповідність схеми організації дорожнього руху та план-схеми організації ринку, а також існуючому стану використання території на вулиці Здолбунівській.
- Відсутні вказівники з інформацією щодо розміщених поблизу ринку найближчих укриттів на входах-виходах.
- Підвальне приміщення офісної споруди на території ринку не обліковується як сховище чи найпростіше укриття та не відповідає встановленим для них вимогам чинного законодавства України.
- План-схема ринку ПП «Торговий центр-Д» не відповідає фактичним розташуванню торговельних місць.
- Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів не відповідає нормам пожежної безпеки.
- Відсутній безперешкодний під'їзд для забору води пожежними автомобілями з пожежного гідранту.
- Відсутність автоматичної пожежної сигналізації в кіосках та інших подібних спорудах на території ринку.
- Відсутній протипожежний режим в торговельних, адміністративних, складських приміщеннях, допоміжних будинках та спорудах і в цілому на території ринку.
- Обмежений проїзд спецтехніки по території ринку, ширина проїзду між торговими точками (рядами, кіосками) та будівлею ринку місцями є недостатньою.

Результати оглядів стану техногенної та пожежної безпеки на торгових об'єктах (ринках) будуть доведені в порядку, визначеному відповідно до пункту 5 Розпорядження, для прийняття подальших управлінських рішень.

п. 2. Який кінцевий термін роботи ярмарку на ринку?

Відповідно до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 19.04.2022 №51 “Про організацію роботи ярмарку” організатору та розпоряднику ярмарку – ТзОВ «Рівненський ринок» доручено влаштувати роботу ярмарку в м. Рівному, на строк до закінчення воєнного стану, на вулицях:

Гетьмана Полуботка (від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Пересопницької, зі сторони парної нумерації будинків);

Пересопницькій (від вул. Гетьмана Полуботка до торговельного ряду з продажу зрізаних квітів власного вирощення, зі сторони непарної нумерації будинків);

Шевченка (від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Пересопницької).

Департамент повідомляє, що по суті іншої запитуваної інформації згідно з пунктами 2, 5 інформаційного запиту Департамент не є її розпорядником. Тому, керуючись частиною третьою статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, належному розпоряднику скерована запитувана інформація листом від 07.03.2024 № 08-01-22/24 (копія додається), про що запитувач повідомлений листом від 07.03.2024 № 08-01-23/24 (копія додається).

п. 3. На якій підставі проводять торгівлю на вулиці Базарній? Який кінцевий термін ведення такої діяльності?

До Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Рівненської міської ради не надходило звернень, пропозицій по суті заданих питань, які б слугували підставою для їх розгляду уповноваженим органом та прийняття будь-яких рішень.

п.4, 6 Департамент не є розпорядником запитуваної інформації з огляду на його компетенцію.

Додатки: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки

Наталія ГЛАЗКОВА

Безрідна Тетяна 266 782

Петрук Антоніна