



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Соборна, 30, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-58-02, факс 63-58-56
e-mail: rivne.osvita.ua@gmail.com, web: rosvita.rv.ua, код ЄДРПОУ 25675242

04.08.2022 № вих-32/01-18/02
на № 49 01.08.2022

Заступниці редактора
Служби новин
ТОВ «Радіо Трек»
Ілоні РАДЗІВІЛ

На Ваш інформаційний запит № 49 від 01.08.2022 Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради надає наступну інформацію:

- копію наказу Управління освіти № 165-осн. від 07.06.2022 «Про створення робочої групи з обстеження приміщень закладів загальної середньої освіти»;
- копію книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів (станом на 20.07.2022).

Також повідомляємо, що розпорядженнями міського голови № 635-р від 14.07.2022, № 685-р від 29.07.2022 призначено Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради замовником робіт з поточного ремонту приміщень закладів освіти для пристосування під найпростіші укриття.

Перелік необхідних робіт в закладах освіти визначено відповідно до Рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (лист ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2). Після завершення робіт буде проведено обстеження приміщень із залученням працівників відділу цивільного захисту Рівненського районного Управління ГУ ДСНС України в Рівненській області та складено Акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (наказ МВС України від 09.07.2018 № 579).

Начальник управління

Богдан ТУРОВИЧ



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

07.06 2022

м. Рівне

№ 165 -осн.

Про створення робочої групи
з обстеження приміщень закладів
загальної середньої освіти

Враховуючи введення воєнного стану на території України, вимоги наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16.06.2020 № 460 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579», з метою створення безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу в приміщеннях закладів загальної середньої освіти у новому навчальному році,

НАКАЗУЮ:

1. Створити робочу групу з обстеження приміщень закладів загальної середньої освіти Рівненської міської територіальної громади щодо можливості використання їх для укриття у складі:
Ірина Кіруца – голова комісії, заступник начальника Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради;
Микола Радько – заступник голови комісії, головний спеціаліст організаційно-інспекторського відділу;
Оксана Козицька – інженер Управління освіти;
Алла Горбачевська – інженер Управління освіти;
Володимир Ляшук – начальник Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (за згодою);
Анатолій Матвійчук – головний інженер Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (за згодою);
Наталія Майорова – заступник начальника Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради (за згодою);
Олександр Кравець – головний спеціаліст Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради (за згодою);
Вадим Усов – провідний фахівець відділу цивільного захисту Рівненського районного Управління ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою).

2. Робочій групі:
 - 2.1 В термін до 20.06.2022 провести обстеження підвальних приміщень закладів освіти.
 - 2.2 Підготувати та надати керівникам закладів загальної середньої освіти пропозиції щодо облаштування та ремонту підвальних приміщень для можливості використання їх для укриття.
3. Керівникам закладів освіти при підготовці закладів освіти до роботи у новому навчальному році врахувати пропозиції робочої групи з облаштування найпростіших укриттів.
4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Начальник Управління



Богдан ТУРОВИЧ

Додаток 5

до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
09 липня 2018 року № 579

**ФОРМА
книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів**

станом на 20.07.2022р.


№ з/п	Приміщення		Балансоутримувач		Форма власності (для об'єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду)	Розташування об'єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості*	Перелік робіт, необхідних для пристосування під захисну споруду	Потреба в обладнанні	Пропозиції щодо подальшого використання, відомості щодо підстав виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту	
	рік введення в експлуатацію	місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку)	код ЄДРПОУ	найменування об'єкта						місцезнаходження юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найпростіші укриття										
1	1986	м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2	21090415	НВК № 2	м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2	Комунальна	Вбудоване На 1875 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
2	1908	м. Рівне, вул. Я.Бичківського, 13	24169790	ЗОШ № 3	м. Рівне, вул. Я.Бичківського, 13	Комунальна	Вбудоване На 97 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт

3	1959	м. Рівне, вул. Жуковського, 30	22561762	ЗОШ № 4	м. Рівне, вул. Жуковського, 30	Комунальна	Вбудоване На 170 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, влаштувати природно вентиляцію	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
4	1964	м. Рівне, вул. М. Негребецького, 20	22567055	ЗОШ № 5	м. Рівне, вул. М. Негребецького, 20	Комунальна	Вбудоване На 415 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, влаштувати санвузол, влаштувати підлогу аварійного виходу, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
5	1960	м. Рівне, вул. Олени Пчілки, 9	22565487	ЗОШ № 6	м. Рівне, вул. Олени Пчілки, 9	Комунальна	Вбудоване На 400 осіб	Поточний ремонт аварійного виходу, замінити двері	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
6	1975	м. Рівне, вул. Кн. Острозького, 20	22571128	ЗОШ № 8	м. Рівне, вул. Кн. Острозького, 20	Комунальна	Вбудоване На 993 особи	Поточний ремонт підвальних приміщень, влаштувати санвузол (другий)	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
7	1970	м. Рівне, вул. Марка Вовчка, 29а	24169577	ЗОШ № 9	м. Рівне, вул. Марка Вовчка, 29а	Комунальна	Вбудоване На 727 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, влаштувати санвузол (другий)	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
8	1977	м. Рівне, вул. Данила Галицького, 14а	22562052	ЗОШ № 11	м. Рівне, вул. Данила Галицького, 14а	Комунальна	Вбудоване На 416 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт


9	1963	м. Рівне, вул. Грушевського, 81	36121205	НВК № 12	м. Рівне, вул. Грушевського, 81	Комунальна	Вбудоване На 616 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол (другий)	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
10	1971	м. Рівне, вул. Гагаріна, 53	13970562	ЗОШ № 13	м. Рівне, вул. Гагаріна, 53	Комунальна	Вбудоване На 216 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, влаштувати санвузол	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
11	1988	м. Рівне, вул. Чорновола, 101	22563198	ЗОШ № 16	м. Рівне, вул. Чорновола, 101	Комунальна	Вбудоване На 183 особи	Поточний ремонт підвальних приміщень, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, влаштувати природно вентиляцію	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
12	1982	м. Рівне, вул. Тиннівська, 82	24169943	НВК № 17	м. Рівне, вул. Тиннівська, 82	Комунальна	Вбудоване На 586 осіб	Відновити природно вентиляцію, закрити вікна	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
13	1964	м. Рівне, вул. Карпінського, 15	35658605	ЗОШ № 18	м. Рівне, вул. Карпінського, 15	Комунальна	Вбудоване На 460 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, ремонт приміщення санвузла, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
14	1962	м. Рівне, вул. О. Теліги, 28а	22562572	ЗОШ № 20	м. Рівне, вул. О. Теліги, 28а	Комунальна	Вбудоване на 128 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, відремонтувати аварійний вихід, замінити двері, влаштувати природно вентиляцію	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт

15	1961	м. Рівне, вул. Шевченка, 103	22574084	НВК „Колегіум”	м. Рівне, вул. Шевченка, 103	Комунальна	Вбудоване на 383 особи	Поточний ремонт підвальних приміщень, влаштувати санвузол	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
16	1975	м. Рівне, вул. Князя Романа, 14а	22571269	ЗОШ № 22	м. Рівне, вул. Князя Романа, 14а	Комунальна	Вбудоване На 913 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
17	1980	м. Рівне, вул. Вербова, 42	21100088	ЗОШ № 23	м. Рівне, вул. Вербова, 42	Комунальна	Вбудоване На 593 особи	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
18	1983	м. Рівне, вул. Гайдамацька, 15	21090711	ЗОШ № 24	м. Рівне, вул. Гайдамацька, 15	Комунальна	Вбудоване На 2368 осіб	Поточний ремонт підвальних приміщень, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
19	1978	м. Рівне, вул. Данила Галицького, 15	33408716	РАЛ „Престиж”	м. Рівне, вул. Данила Галицького, 15	Комунальна	Вбудоване На 400 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
20	1974	м. Рівне, пр. Генерала Безручка, 26	26009820	РГ „Гармонія”	м. Рівне, пр. Генерала Безручка, 26	Комунальна	Вбудоване На 558 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт


21	1976	м. Рівне, вул. Князя Романа, 16	26009820	РГ "Гармонія"	м. Рівне, вул. Князя Романа, 16	Комунальна	Вбудоване На 703 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
22	1975	м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а	22565346	РЕПЛ	м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а	Комунальна	Вбудоване На 83 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
23	1975	м. Рівне, пров. І. Волощина, 12а	21080291	СПШ "Центр надії"	м. Рівне, пров. І. Волощина, 12а	Комунальна	Вбудоване На 133 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, влаштувати аварійний вихід, замінити двері, вікна, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
24	1985	смт Квасилів, вул. Молодіжна, 22	22560917	Квасилівський НВК	смт Квасилів, вул. Молодіжна, 22	Комунальна	Вбудоване На 586 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт електромережі, влаштувати санвузол, замінити двері, відновити систему вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
25	1985	м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 10	21084685	Палац дітей та молоді	м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 10	Комунальна	Вбудоване На 592 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт системи освітлення, влаштування аварійного виходу, встановлення металевих дверей, влаштування приміщення для санвузла.	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
26	1968	м. Рівне, вул. Кн. Ольги, 25	25315455	ЗДО №1	м. Рівне, вул. Кн. Ольги, 25	Комунальна	Вбудоване На 51 особу	Поточний ремонт приміщення коридору першого поверху, встановлення металевих дверей, закрити внутрішні вікна захисними панелями	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт




27	1979	м. Рівне, вул. 16 Липня, 54	25315147	ЗДО №3	м. Рівне, вул. 16 Липня, 54	Комунальна	Вбудоване На 153 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт аварійного виходу, системи освітлення, влаштування санвузла.	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
28	1972	м. Рівне, вул. Кутузова, 23-а	39070468	ЗДО №4	м. Рівне, вул. Кутузова, 23-а	Комунальна	Вбудоване На 151 особу	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, ремонт системи освітлення	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
29	1972	м. Рівне, вул. Дорошенка, 41	25303306	ЗДО №11	м. Рівне, вул. Дорошенка, 41	Комунальна	Вбудоване На 383 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт освітлення, влаштування санвузла, влаштування підлоги	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
30	1971	м. Рівне, вул. Генерала Безручка, 8-а	25317459	ЗДО №12	м. Рівне, вул. Генерала Безручка, 8-а	Комунальна	Вбудоване На 231 особу	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, влаштування підлоги, влаштування вентиляції, ремонт системи освітлення	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
31	1986	м. Рівне, вул. Б. Хмельницького, 9	25675638	ЗДО №14	м. Рівне, вул. Б. Хмельницького, 9	Комунальна	Вбудоване На 166 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт системи освітлення, влаштування підлоги, влаштування санвузла, и влаштування вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
32	1965	м. Рівне, вул. Гоголя, 12	25315383	ЗДО №16	м. Рівне, вул. Гоголя, 12	Комунальна	Вбудоване На 75 осіб	Встановлення металевих дверей на вході та виході, закладання вікон мішками з піском, закрити внутрішні віконні прорізи захисними панелями.	-	можливе використання за умови проведення заходів
33	2019	м. Рівне, вул. Соборна, 420-а	43144907	ЗДО №17	м. Рівне, вул. Соборна, 420-а	Комунальна	Вбудоване На 50 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт



34	1968	м. Рівне, вул. Кн. Ольги, 14-в	25315443	ЗДО №27	м. Рівне, вул. Кн. Ольги, 14-в	Комунальна	Вбудоване На 50 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, влаштування підлоги, влаштування вентиляції.	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
35	1970	м. Рівне, вул. Відінська, 31-а	25317092	ЗДО №29	м. Рівне, вул. Відінська, 31-а	Комунальна	Вбудоване На 105 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, влаштування підлоги, влаштування вентиляції, ремонт системи освітлення	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
36	1972	м. Рівне, вул. Гагаріна, 61-а	25315466	ЗДО №32	м. Рівне, вул. Гагаріна, 61-а	Комунальна	Вбудоване На 218 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, влаштування підлоги, влаштування вентиляції, ремонт системи освітлення	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
37	1974	м. Рівне, вул. Гагаріна, 73	24177134	ЗДО №35	м. Рівне, вул. Гагаріна, 73	Комунальна	Вбудоване На 375 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування підлоги, влаштування вентиляції, ремонт системи освітлення	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
38	1975	м. Рівне, вул. Й. Драганчука, 12	23306227	ЗДО №37	м. Рівне, вул. Й. Драганчука, 12	Комунальна	Вбудоване На 316 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування підлоги, ремонт системи освітлення, влаштування санвузла	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
39	1976	м. Рівне, вул. Вербова, 6	25314188	ЗДО №40	м. Рівне, вул. Вербова, 6	Комунальна	Вбудоване На 274 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт системи освітлення, влаштування санвузла, влаштування вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
40	1977	м. Рівне, вул. Гранична, 4-а	25316678	ЗДО №41	м. Рівне, вул. Гранична, 4-а	Комунальна	Вбудоване На 214 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування підлоги, ремонт системи освітлення, влаштування	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт



41	1977	м. Рівне, вул. Макарова, 32		ЗДО №42	м. Рівне, вул. Макарова, 32	Комунальна	Вбудоване На 133 особи	санвузла, влаштування вентиляції	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування підлоги, ремонт системи освітлення, влаштування санвузла, влаштування вентиляції	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
42	1978	м. Рівне, вул. Фабрична, 3		ЗДО №43	м. Рівне, вул. Фабрична, 3	Комунальна	Вбудоване На 195 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт аварійного виходу, влаштування санвузла, влаштування вентиляції		-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
43	1979	м. Рівне, вул. Вербова, 40		ЗДО №44	м. Рівне, вул. Вербова, 40	Комунальна	Вбудоване На 116 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, влаштування вентиляції, ремонт стін.		-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
44	1980	м. Рівне, вул. Литовська, 10		ЗДО №45	м. Рівне, вул. Литовська, 10	Комунальна	Вбудоване На 264 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, влаштування вентиляції, ремонт стін, ремонт підлоги		-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
45	1980	м. Рівне, вул. С. Бандери, 20-а		ЗДО №46	м. Рівне, вул. С. Бандери, 20	Комунальна	Вбудоване На 264 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт санвузла, влаштування вентиляції, ремонт стін, ремонт підлоги		-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
46	1980	м. Рівне, вул. Гайдамацька, 15		ЗДО №47	м. Рівне, вул. Гайдамацька, 15	Комунальна	Вбудоване 163 особи	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт стін і стелі, ремонт підлоги, освітлення, влаштування санвузла		-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
47	1986	м. Рівне, вул. Поповича, 15		ЗДО №50	м. Рівне, вул. Поповича, 15	Комунальна	Вбудоване На 246 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, влаштування санвузла, ремонт освітлення		-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт



48	1986	м. Рівне, вул. Орлова, 45	36079583	ЗДО №51	м. Рівне, вул. Орлова, 45	Комунальна	Вбудоване На 469 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт вентиляції, освітлення, встановлення вхідних і вихідних дверей	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
49	1986	м. Рівне, вул. Є. Коновальця, 17-б	25316307	ЗДО №52	м. Рівне, вул. Є. Коновальця, 17-б	Комунальна	Вбудоване На 147 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт стін і стелі, ремонт підлоги, освітлення, влаштування санвузла	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
50	1989	м. Рівне, вул. Р. Шухевича, 28	25317369	ЗДО № 55	м. Рівне, вул. Р. Шухевича, 28	Комунальна	Вбудоване на 110 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт санвузла, влаштування вентиляції, ремонт стін, ремонт підлоги	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
51	1990	м. Рівне, вул. Буковинська, 8а	25314188	ЗДО № 56	м. Рівне, вул. Буковинська, 8а	Комунальна	Вбудоване На 1660 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт стін і стелі, ремонт підлоги, влаштування вентиляції.	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
52	1982	м. Рівне, вул. О. Теліги, 55	33871722	ЗДО « Центр Пагінець»	м. Рівне, вул. О. Теліги, 55	Комунальна	Вбудоване На 50 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт санвузла, влаштування вентиляції, ремонт стін, ремонт підлоги	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт
53	1984	с/т Квасилів, вул. Молодіжна, 26	25315035	Квасилівськ ий ЗДО	с/т Квасилів, вул. Молодіжна, 26	Комунальна	Вбудоване На 137 осіб	Поточний ремонт підвального приміщення, ремонт санвузла, влаштування вентиляції, ремонт стін, ремонт підлоги	-	можливе використання за умови проведення ремонтних робіт

* Захисні властивості (розрахунковий надмірний тиск та ступінь послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання) визначаються за результатами технічного обстеження або за проектною документацією (для споруд подвійного призначення).

